

附件三：

关于 GB 5135.5-2018 标准实施的技术决议

强制性国家标准《自动喷水灭火系统 第5部分：雨淋报警阀》已于2018年6月7日发表。为保证《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》(CNCA-C18-03:2014)的有效实施，依据《关于标准修订时强制性产品认证有关问题的通知》(国认科联[2005]18号)和《关于强制性产品认证依据用标准修订时有关要求的公告》(认监委2012年第4号)的有关规定，经讨论，TC16技术专家组形成技术决议如下：

一、雨淋报警阀产品依据 GB5135.5-2018 进行型式试验，试验项目和标准条款见附表；

二、实施要求

自本标准实施之日起，新申请认证的雨淋报警阀产品需按 GB5135.5-2018 版标准执行。对于已获证的产品，在2020年1月1日前完成标准变更。对于在本标准实施之日前已经出厂、投放市场并且已经不再生产的获证产品，无需进行证书转换。

三、技术决议的实施

本技术决议自发布之日起开始实施。

强制性产品认证技术专家组（TC16 消防）

2019年1月

附表

GB5135.5-2018 型式试验项目和标准条款

产品名称	型式试验项目	标准条款	备注
雨淋报警阀	外观、标志	6.1 (7.1)	与原标准要求基本一致
	连接方式	6.8	新增项
	阀体强度	6.12 (7.7)	与原标准要求一致
	渗漏和变形	6.13 (7.8)	与原标准要求一致
	水力摩阻	6.14 (7.9)	修订了摩阻值及对应流量
	功能	6.15 (7.10)	增加了控制腔启动压力要求、自动排水阀及温控雨淋阀要求
	防复位 (适用时)	6.16 (7.11)	与原标准要求基本一致